

Reduzierter Luftwechsel

Zur Nutzung des Laborabzuges während reduziertem Luftwechsel von Mo.-Fr. 21:00 – 05:00 + Samstags / Sonntags / Feiertags vor Beginn der Arbeiten den dargestellten Taster für die Zusatzabluft betätigen (**Zusatzabluft AN**)!

Schaltung Abluft

Zusatzabluft AN

(Lampe Digestorium II leuchtet grün)

Zusatzabluft AUS

(Lampe Digestorium I leuchtet grün)



Anzeige Abzug: nicht schaltbar

Zusatzabluft AN

(Lampe leuchtet grün)

Zusatzabluft AUS

(Lampe leuchtet rot)



Anzeige Abzug: nicht schaltbar

Zusatzabluft AN

(Lampe leuchtet grün)

Zusatzabluft AUS

(Lampe leuchtet rot)



Aus Gründen der Energieeinsparung schalten Sie die Zusatzabluft nach Beendigung der Arbeiten wieder aus (**Zusatzabluft AUS**)!

Gebäude	Typ
TC	Vinitex / Bense